

EKO-SERWIS S.C.

Dorota Siuta, Maciej Markowski
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18

www.ekoserwis.info.pl

e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl

REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 980/2019-W-3

Zleceniodawca:

**Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Zamenhofa 17
98-300 Wieluń**

Próbka pobrana przez:

Zleceniobiorcę

Adres pobrania próbki:

Wieluń, ul. 18 stycznia 24

Miejsce pobrania próbki:

Punkt czerpalny – woda w sieci

Metoda pobrania próbki:

PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj próbki:

**Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Próbka jednorazowa**

Stan próbki:

Bez uwag

Data pobrania próbki:

20.05.2019r.

Data rozpoczęcia badań:

20.05.2019r.

Data zakończenia badań:

03.06.2019r.

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPIŚ-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyniki badań					
Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Procedury badawcze	Wynik	¹⁾ Wartość dopuszczalna
1.	Chlor wolny	mg/l	HACH metoda nr 8021	<0,05	0,3
2.	Akryloamid	µg/l	PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 P	<0,040	0,10
3	Antymon	µg/l	PB-260/LF wyd. 1 z dnia 15.04.2014	<0,50	5
4	Arsen	µg/l	PN-EN ISO 15586:2005	<3,0	10
5	Benzen	µg/l	PN-ISO 11423-1:2002 P	<0,50	1,0
6	Benzo(a)piren	µg/l	PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P	<0,0020	0,010
7	Chlorek winylu	µg/l	PN-EN ISO 10301:2002 P	<0,20	0,50
8	Epichlorohydryna	µg/l	PB-190/LF wyd.2 z dnia 29.06.2013 P	<0,060	0,10
9	Rtęć	µg/l	PN-EN 1483:2007 P	<0,10	1
10	Selen	µg/l	PN-EN ISO 9965:2001 P	<0,50	10
11	Σ WWA	µg/l	PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 P	<0,005	0,1
12	Suma pestycydów (z obliczeń)	µg/l	PN-EN ISO 6468:2002 P	<0,01	0,50

Znak < : dotyczy wartości parametru poniżej dolnej granicy zakresu oznaczalności

¹⁾ Wartości dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

P – badanie wykonane u podwykonawcy posiadającego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzień wykonania badania oraz posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiŚ/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 września 2018r. Posiada również zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r.

Data wykonania sprawozdania	Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
03.06.2019r.	Z-CIA KIEROWNIKA LABORATORIUM dr inż. Maciej Markowski
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ	